

Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

Дата: 27.10.2016

ОТЗЫВ
О работе уровнемера Левелтас М

На предприятии ПАО «Уралкалий» БКПРУ-2 в отделении приготовления реагентов на бак поз.9-2 в опытную эксплуатацию для измерения уровня этомина был установлен уровнемер Левелтас М, компании «Теплоприбор». В период эксплуатации с 15.08.2016г. по настоящее время данный уровнемер продемонстрировал устойчивую работу с сохранением заявленных метрологических характеристик. Сбоев в его работе не наблюдалось. Принимая во внимание вышесказанное, можно рекомендовать применение уровнемеров Левелтас М на предприятиях химической промышленности.

Начальник отдела автоматизации
производства БКПРУ-2

Даскин В.Б.

